

1. GENEL BİLGİLER / İŞ EMRİ

Müşteri / Tesis	İş Emri No	Bakım Tarihi	Teknisyen
Lokasyon	Bakım Periyod	Başlangıç	Bitiş

2. BAKIM LİSTESİ

No	Sistem	Bakım İşlemi	Durum	Ölçüm / Değer	Birim	Referans / Limit	Açıklama / Aksiyon	Öncelik	Sorumlu	Termin	Kapanış
1	JENERATÖR	Genel temizlik, görsel kontrol, kaçak ve bağlantı kontrolü	YAPILDI			Temiz / kaçak yok					
2	JENERATÖR	Motor yağı ve yağ filtresi kontrolü / periyoduna göre değişimi	YAPILDI			Üretici bakım periyodu					
3	JENERATÖR	Yakıt filtresi, su ayırıcı ve yakıt hattı bakımı	YAPILDI			Temiz / kaçak yok					
4	JENERATÖR	Soğutma suyu, radyatör, hortumlar ve kayışların bakımı	YAPILDI			Üretici limitleri					
5	JENERATÖR	Hava filtresi, emiş ve egzoz hattı kontrolü / temizliği	YAPILDI			Temiz / serbest akış					
6	JENERATÖR	Akü, şarj cihazı, kutup başları ve bağlantıların bakımı	YAPILDI		V	12/24 V sistem tipine göre					
7	JENERATÖR	Çalıştırma testi, çalışma parametreleri ve ATS transfer testi	YAPILDI			Normal çalışma / transfer					
8	UPS	Kabin içi genel temizlik, fan ve filtre bakımı	YAPILDI			Temiz / hava akışı uygun					
9	UPS	Giriş, çıkış, bypass ve inverter çalışma değerlerinin kontrolü	YAPILDI		V / Hz	Nominal ± tolerans					
10	UPS	Akü grubu, terminaler ve bağlantıların bakım ve ölçümleri	YAPILDI		V	Üretici limitleri					
11	UPS	Alarm kayıtları, çalışma modları ve fonksiyon testleri	YAPILDI			Normal / alarm yok					
12	HVAC	Filtre temizliği / değişimi, fan ve drenaj hattı bakımı	YAPILDI			Temiz / açık					
13	HVAC	Evaporatör ve kondenser serpantinlerinin temizliği	YAPILDI			Temiz / hava akışı uygun					
14	HVAC	Soğutucu akışkan, sıcaklık ve çalışma değerlerinin kontrolü	YAPILDI		°C	Set değerine / üretici limitine uygun					
15	HVAC	Elektrik bağlantıları, kompresör ve koruma elemanlarının kontrolü	YAPILDI			Normal çalışma					
16	YANGIN POMPASI	Pompa, kaplin, vana ve bağlantıların bakım / yağlama kontrolü	YAPILDI			Kaçak / deformasyon yok					
17	YANGIN POMPASI	Otomatik başlatma, basınç, akü / şarj ve panel fonksiyon testi	YAPILDI		bar / V	Proje / üretici limitleri					

3. SONUÇ / ÖZET

Topla	17	Tamamlanan	17	Ek Aksiyon	0	N/A	0
Genel Değerlendirme / Önerilen Aksiyonlar:							Genel Durum
							BAKIM TAMAMLANDI

Bakımı Yapan / İmza

Müşteri Yetkilisi / İmza

Onaylayan / İmza

4. DİJİTAL KAYITLAR / UYGULAMA GÖRSELLERİ

Görsel 01 – Bakım Öncesi / Genel Durum	Görsel 02 – Bakım Uygulaması
Sistem / İşlem No / Tarih / Açıklama:	Sistem / İşlem No / Tarih / Açıklama:
	
Görsel 03 – Ölçüm / Test Sonucu	Görsel 04 – Bakım Sonrası / Tamamlanan İş
Sistem / İşlem No / Tarih / Açıklama:	Sistem / İşlem No / Tarih / Açıklama:
	